

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование **МБДОУ №3**

Тип объекта **И другие объекты образования и науки**

Место нахождения (адрес) **Отраденский район ст-ца Отрадная Красная 181**

Форма собственности объекта **Муниципальная**  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Заведующий- Головина Анна Александровна**  
(собственник, арендатор, наименование юр.лица, предпринимателя)

Основание для пользования объектом **право оперативного управления**  
(собственник, арендатор, наименование юр.лица, предпринимателя)

ИНН **2345007804**

Телефон: **3-38-86**

Количество этажей здания **1**, этаж расположения объекта **1**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2021**

Фактическая дата обследования: **03.02.2020**

Организация: **МБДОУ №3**

Должность: **Заведующий**

ФИО: **Головина А.А.**

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Вход</b>					
<b>Входная площадка</b>					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Не соответствует	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Зона оказания услуги					
<b>Зал зрительный, читальный,</b>					

Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Зона оказания услуги					
<b>Зал зрительный, читальный,</b>					

Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Отсутствие	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Соответствует	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	+

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					X
Объект недоступен	X	X	X	X	

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	<p>Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.</p>

	<p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери</p>

	не менее 0,9 м.
Средства информации	

«03» февраля 2020 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Отраденском районе



Л.В. Ханоян